

COLETA DE PREÇOS – UPA 24h Rio Maina Criciúma/SC
Nº 007/2022

Criciúma 07/02/2022

<p>Descrição</p>	<p>Contratação de empresa especializada para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.</p>
<p>Local</p>	<p>A prestação do serviço será realizada na UPA24h Rio Maina, localizado na Rua Santos Ugioni, S/N – Rio Maina, Criciúma, Santa Catarina.</p>
<p>Especificações</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção Preventiva: • Limpeza geral do equipamento; • Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações; • Eliminar focos de ferrugem; • Limpeza dos filtros de ar; • Verificação e manutenção dos compressores; • Limpeza interna e externa dos evaporadores; • Limpeza interna e externa dos condensadores; • Limpeza da serpentina dos evaporadores; • Ajuste dos termostatos; • Medição da vazão do ar. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório da aferição, e em caso de não conformidade com a orientação legal NR atualizada, corrigir e disponibilizar relatório de comprovação dessa aferição. • Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores; • Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; • Verificação dos quadros elétricos, referente ao superaquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades; • Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos; • Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; • Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; • Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos; • Lubrificação geral dos equipamentos; • Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; • Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; • A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos que não poderão ultrapassar 90 (noventa) dias, de acordo com um planejamento prévio, em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou reclamações. • Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido ou não manutenção corretiva no período. • Manutenção Corretiva: • Correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato; • Correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção; • Correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da

	execução de outros serviços, <ul style="list-style-type: none"> • Substituição de peças. • A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 02 (duas) horas após sua efetiva solicitação em casos de urgência; • Emissão do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC).
Quantidades	<ul style="list-style-type: none"> • Ar condicionado 9000 btus (26unid.); • Ar condicionado 12000 btus (07unid.); • Ar condicionado 18000 btus (01unid.); • Ar condicionado 30000 btus (02unid.).
Cobranças	Os pagamentos serão mensais, subsequente ao mês de prestação dos serviços, devendo ser realizados no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pela Contratada.
Vigência do contrato	O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se com a assinatura do presente instrumento.
Julgamento	O critério de julgamento é o de menor preço mensal por lote , obtido através da soma dos serviços unitários a serem prestados, que deverão estar discriminados na proposta.

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	
Prazo para envio das propostas	10/02/2022
Avaliação	11/02/2022
Prazo final para assinatura do contrato	15/02/2022

As propostas devem ser enviadas para o e-mail: **farmacia.imas.rm@gmail.com**

No título do e-mail deve constar a descrição da coleta de preços.

A UPA 24h de Criciúma não se responsabiliza por problemas ocorridos durante o envio das propostas, acarretando o não recebimento das mesmas pelo setor responsável.