

**COLETA DE PREÇOS – UPA 24h Próspera Criciúma/SC**

Nº 005/2022

Criciúma 06/04/2022

<b>Descrição</b>	Contratação de empresa especializada para <b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.</b>
<b>Local</b>	A prestação do serviço será realizada na UPA24h Próspera, localizado na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 601–Próspera, Criciúma, Santa Catarina
<b>Especificações</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manutenção Preventiva:</b></li> <li>• Limpeza geral do equipamento;</li> <li>• Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações;</li> <li>• Eliminar focos de ferrugem;</li> <li>• Limpeza dos filtros de ar;</li> <li>• Verificação e manutenção dos compressores;</li> <li>• Limpeza interna e externa dos evaporadores;</li> <li>• Limpeza interna e externa dos condensadores;</li> <li>• Limpeza da serpentina dos evaporadores;</li> <li>• Ajuste dos termostatos;</li> <li>• Medição da vazão do ar. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório da aferição, e em caso de não conformidade com a orientação legal NR atualizada, corrigir e disponibilizar relatório de comprovação dessa aferição.</li> <li>• Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores;</li> <li>• Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores;</li> <li>• Verificação dos quadros elétricos, referente ao superaquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades;</li> <li>• Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos;</li> <li>• Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos;</li> <li>• Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos;</li> <li>• Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos;</li> <li>• Lubrificação geral dos equipamentos;</li> <li>• Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação;</li> <li>• Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos;</li> <li>• A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos que não poderão ultrapassar 90 (noventa) dias, de acordo com um planejamento prévio, em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou reclamações.</li> <li>• Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido ou não manutenção corretiva no período.</li> <li>• <b>Manutenção Corretiva:</b></li> <li>• Correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato;</li> <li>• Correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção;</li> <li>• Correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da</li> </ul>

	execução de outros serviços, • Substituição de peças. • A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 02 (duas) horas após sua efetiva solicitação em casos de urgência; • Emissão do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC).
<b>Cobranças</b>	Os pagamentos serão mensais, subsequente ao mês de prestação dos serviços, devendo ser realizados no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pela Contratada.
<b>Vigência do contrato</b>	O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se com a assinatura do presente instrumento.
<b>Julgamento</b>	O critério de julgamento é o de <b>menor preço mensal por lote</b> , obtido através da soma dos serviços unitários a serem prestados, que deverão estar discriminados na proposta.

<b>CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO</b>	
<b>Prazo para envio das propostas</b>	13/04/2022
<b>Avaliação</b>	14/04/2022
<b>Prazo final para assinatura do contrato</b>	15/04/2022

As propostas devem ser enviadas para o e-mail: **[farmaciaupaprospera@gmail.com](mailto:farmaciaupaprospera@gmail.com)**

No título do e-mail deve constar a descrição da coleta de preços.

A UPA 24h de Criciúma não se responsabiliza por problemas ocorridos durante o envio das propostas, acarretando o não recebimento das mesmas pelo setor responsável.